



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 17 września 2021 r.

ZP.272.27.2021

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania DW719 do torów WKD” zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SWZ w zakresie terminu składania ofert..

Wnioski wpłynęły w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy PZP.

Wniosek nr 1

1. Czy pielęgnacja nasadzeń wynosi 12 miesięcy?

Odp. Wszystkie nasadzenia należy utrzymać w dobrym stanie zdrowotnym przez okres udzielonej gwarancji, tj. 60 miesięcy od odbioru końcowego robót.

2. Prosimy o podanie rodzaju (nazwy) drzew do nasadzeń.

Odp. Lipa drobnolistna Greenspire lub grab pospolity Fastigiata o obwodzie minimalnym na wysokości 1 m. – 14 cm

3. Czy materiały z rozbiórki i wycinki drzew należą do Wykonawcy robót?

Odp. Tak.

4. Czy w zakres robót wchodzi zasilanie projektowanych słupów na doświetleniu przejść? Jeżeli tak prosimy o projekt i przedmiary robót.

Odp. Tak, zasilenie należy poprowadzić z istniejącego, zlokalizowanego obok słupa oświetleniowego.

5. Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający posiada kompletną i uzgodnioną dokumentację przetargową?

Odp. Tak.

Wniosek nr 2

1. Prosimy o odpowiedź czy należy stosować kostkę kamienną granitową surowo-łupanej 9/11 czy zgodnie z SST kostkę kamienną rzędową 18/18-36cm?

Odp. Zgodnie z projektem wykonawczym należy stosować kostkę kamienną granitową surowo-łupanej 9/11.

2. Prosimy o podanie materiału do wykonania spoin w kostce kamiennej ?

Odp. Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową.

Ponadto, wyznaczony zostaje nowy składania ofert tj. **do dnia 22 września 2021 r. do godz. 09.30**
Zmianie ulegają punkty :

XIV.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **21.10.2021 r.**

XVI.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **22.09.2021 r. do godz. 09.30**

XVII. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.09.2021 r., o godzinie 10:00**

XVIII.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: **22.09.2021 r. do godz. 09.30**

Na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 9 przywołanej ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00169779/01 z dnia 2021-09-03