

Rozdzielnica RG9 – całość

Rozdzielnica BG9 – sekcja 2

```

graph LR
    A[Do tablic w obiekcie,  
zrzut obciążenia] --> B[Do BMS]
    A --> C[Zgoda na załączenie Q]
    C --> D[Potwierdzenie  
zrzut obciążenia  
Wyłączenie pożarów  
Wyłączenie awaryjnych]

```

Główny Wyłącznik Pożarowy UPS
GWP9-UPS

UPS-y
HDGs 2x1,5mm² E90

Wyłącznik Awaryjny
WA9

Pomiśczenie ochrony

Pomiśczenie rodzaju RG9

UWAGA: Pętla wyłączenia UPS ma przebiegać poprzez wszystkie UPS-y wyposażone w zaciski wyłączenia pożarowego (awaryjnego).

				SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Tomczyk	POM/0013/POWE/04	
	bez zmian		2024.05.20			
REV.	OPIS		DATA			