

DA.ER.232.72.2024

Płock, dn. 07.11.2024 r.

Akademia Mazowiecka w Płocku

Pl. Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

tel. (...) 24 366-54-00

<http://www.mazowiecka.edu.pl>

e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Dostawa serwera z licencjami na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Akademii Mazowieckiej w Płocku**”, nr ref. postępowania: DA.ER.232.72.2024.

W związku z pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jakie wpłynęło do przedmiotowego postępowania, Zamawiający – Akademia Mazowiecka w Płocku działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela wyjaśnień w następujący sposób:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza UPS o zakresie napięcia wyjściowego 220 V - 240 V i zakresie napięcia wejściowego 110 - 275 V ?

ODPOWIEDŹ na PYTANIE 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza UPS o parametrach wskazanych w PYTANIU 1.

Zamawiający informuje, iż pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. REKTORA

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr Anna Nowacka