

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000827/24

Nr dokumentu: 0060/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 27.05.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont zakwalifikowanych rur części ciśnieniowej komory paleniskowej kotła WP-70 nr 3.*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. W nawiązaniu do wizji lokalnej w Państwa Firmie dot. kotła WP70 nr 3, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie wymagania zapisane w Warunkach Zamówienia przedmiotowego remontu rur próby klasy prób TC-1. Z naszych dotychczasowych doświadczeń przedstawicielstwa UDT wymagają przy realizacji tego typu robót na części ciśnieniowej kotłów prób klasy TC-2

Ad.1 Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN 10216-2, DIN 17175 Rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach-Rury kotłowe - klasa badań TC1 lub TC2 określa stopień wymagań jakim poddawane są rury kotłowe (TC1- I stopień wymagań bez ultradźwięków TC2- III stopień wymagań z ultradźwiękami) – badania TC2 zgodnie z ww. normą nie są obowiązkowe. W przypadku kotła WP-70 nr 3 zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie. Jednocześnie ponieważ Oferent nie przywołał przepisu czy wymogu na podstawie którego UDT miałby wymagać zastosowania rur TC2, Zamawiający nie odniesie się do ww. stwierdzenia.

2. W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej informujemy, że przygotowywana dokumentacja ofertowa dla przedmiotowego zadania zostanie dostosowana do uzgodnionego w oficjalnej korespondencji terminu zakończenia remontu na dzień 30.09.2024r., a zapisy poszczególnych etapów realizacji prac zostanie przedstawione w wymaganym dokumencie HRF (daty w projekcie umowy zamieszczonym na portalu zakupowym, nie korespondują z ustalonym powyżej terminem).

VERTE



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Ad.2. Zgodnie z WZ pkt.6 ppkt. 4 oferent powinien przedstawić proponowany HRF remontu w rozbiciu na poszczególne etapy robót w terminach zapewniających wykonanie zadania remontowego do końca założonego przez Zamawiającego terminu. W projektowanych postanowieniach umowy Zamawiający przedstawił wstępny zarys terminów oraz etapów realizacji prac.

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński



Informacja przygotowana pr:
Marta Błaszaków tel. 32 335 01 04

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach **NIP 631-01-00-822**
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN