

 <p>Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 85-315 Bydgoszcz</p>	ANEKS DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ	RW/TK/60/2022
---	--	---------------

Bydgoszcz, dnia 05 lipca 2022r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
Dział Warunków i Analiz
Przyłączeniowych

Arkada Projekty Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych przy ul. Flisackiej dz. nr 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 31/2, 84 obręb 30 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy niniejszym aneksem wprowadza następujące zmiany do warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej nr RW/TK/60/2022 z dnia 03.02.2022r.

1. Pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło:

	Qco[kW]	Qcw _{max} [kW]	Qcw _{sr} [kW]	Qwen[kW]
Budynek A+B	216,0	125,0	55,0	-
Budynek C+D	216,0	125,0	55,0	-
Budynek G+H	216,0	125,0	55,0	-
Budynek F	108,0	63,0	28,0	-

2. W pkt 5 ppkt c) zmianie i otrzymuje brzmienie:

Obliczeniowe natężenie przepływu dla przewidywanego zapotrzebowania:

- budynek A+B: 3,1 t/h
- budynek C+D: 3,1 t/h
- budynek G+H: 3,1 t/h
- budynek F: 1,5 t/h

3. Pozostała treść warunków przyłączenia nie ulega zmianie.

Dyrektor
ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży
Janusz Bejtka

Otrzymują:

1. Adresat
2. RW a/a

Wykonała: P.Kozłowska 52 30 45 310

Kierownik
Działu Warunków i Analiz
Przyłączeniowych
mgr inż. Maciej Szenefeld