



SPECYFIKACJA PODZESPOŁÓW

	LOGISTYKA	BMA	BPP	BMO	KJ
DANE OGÓLNE		Wer.21.02.2011			 clima-produkt
KLIENT:		ECOCAD			
OBIEKT:		UG Wydział Biologii			
NR FABR:		C 12116/10 [CNW24]			
TYP URZĄDZENIA: GOLEM-G-6+-S-L-s					
					
WYMIARY GABARYTOWE					
DLUG.	SZER.	WYSOK.	MASA		
1350	1900	1460			
650	1900	1460			
550	1900	1460			
700	1900	1460			
450	1900	405			
450	1900	2110			
500	1900	1460			
500	1900	1055			
700	1900	1055			
950	1900	1055			
600	1900	1055			
Ilość powietrza		m ³ /h	NAWIEW		WYWIEW
Spręż dyspozycyjny		Pa	21150		10270
Spręż statyczny		Pa	400		500
			870		680
ZESPÓŁ WENTYLATOROWY					
Typ wentylatora		RH 71C		RH 56C	
Prędkość wentylatora		1/min	1520	przy 49 Hz	1384
Typ silnika			Sg 160M-4		Sg 100L-4B
Moc silnika		kW	11,00		3,00
Prędkość silnika		1/min	1460		1415
Natężenie prądu		A	21,00	PTC	6,50
Napięcie		V	400		400
Masa		kg	105		26
					PTC
FILTR WSTĘPNY					
Klasa/ Typ		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)	
Wielkość / ilość sztuk		592x490 /x6	360	592x592 /x3	360
		592x287 /x3		592x287 /x3	
WYMIENNIK OBROTOWY					
Typ wymiennika		CRA-19-200-1600-1800x1960-H-0-1			
Parametry przed wym		°C	-16		20
Parametry za wym		°C	-4,2		-12,3
Sprawność odzysku		%	33		90
Masa		kg	105,9		
KOMORA MIESZANIA					
Parametry przed zmieszaniem		°C/%	-4,2/76,1		20/50
Parametry po zmieszaniu		°C/%	1,44/77		
Udział powietrza świeżego		%	75		
NAGRZEWNICA WODNA					
Typ wymiennika		AHU XCCA 1630 T033 01 F 21 E008 DN 40 DN40			
Parametry przed wym		°C	1,4		
Parametry za wym		°C	20		
Moc		kW	134,07		
Czynnik		°C	80/60		
Przepływ		m ³ /h	5,89		
Opory czynnika		kPa	24,6		
Masa		kg	42,7		
CHŁODNICA GLIKOŁOWA					
Typ wymiennika		AHU XRCAG 1600 T033 04 F 30 E033 DN 65 DN 65			
Parametry przed wym		°C/%	28/52		
Parametry za wym		°C/%	18/85		
Glikol 30%		°C	7/12		
Moc		kW	97,71		
Przepływ		m ³ /h	18,42		
Opory czynnika		kPa	25,6		
Masa		kg	99,6		
PRZEPUSTNICA					
Wlot		Wymiar	1800x1350	Słownik	Wymiar
Recyrkulacja			-		1800x900
					wg rys
KRÓCIEC					
Wlot		1800x1350		1800x900	
Wylot		1800x1350		1800x900	
WANNA					
Chłodnicy		wg rys			
UWAGI					
Wykonał:		Mariusz Rutkowski		Data: 21.02.2011	