

Poświętne, dn. 18.09.2023 r.

Urząd Gminy Poświętne
ul. Krótka 1
05-326 Poświętne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin gm. Poświętne

Gmina Poświętne określa warunki techniczne budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin, gm. Poświętne:

1. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Józefin, gm. Poświętne
2. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych oraz Atest Polskiego Zakładu Higieny.
3. Sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe wykonać z rur polietylenowych PE100.
4. Nad przewodem z rur PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 20 cm.
5. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do projektowanego wg odrębnego opracowania wodociągu Ø110 mm na terenie dz. nr 58, obr. Józefin, gm. Poświętne
6. Projektowane przyłącza wodociągowe powinny być włączone do sieci za pomocą nawiertki z zasuwą lub za pomocą zgrzewania poprzez zgrzanie obejmy siodłowej z opaską i króćcem przyłączeniowym odpowiedniej dla danej średnicy rury.
7. Minimalna średnica przyłącza Ø40 mm.
8. Nowo budowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
9. Głębokość posadowienia sieci w zależności od rodzaju rur zgodnie z normą BN-78/9192-03 z uwzględnieniem niwelacji terenu.
10. Każdy stosowany wyrób, preparat, w tym dezynfekujący, zastosowany w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
11. Ciśnienie minimalne w Stacji Uzdatniania – 0,2 MPa.
12. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia.
13. Przed podłączeniem projektowanej sieci z siecią już istniejącą należy ją zachlorować, przepłukać, sprawdzić jej szczelność oraz sporządzić stosowny protokół.
14. W trakcie realizacji robót należy:
 - zgłosić roboty do odbioru wstępnego w otwartym wykopie
 - zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci i przyłączy wodociągowych do uprawnionych służb geodezyjnych.
15. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:
 - posiadanie warunków technicznych przyłączenia
 - wykonanie sieci i przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami
 - wykonanie robót zgodnie z normami PN
 - dostarczenie mapy powykonawczej
 - dostarczenie pozytywnych wyników badań wody


WÓJT
Sylwester Niżnik

