


p.p. 100,00 m.n.p.m.

Węzeł	-	w3										w							
Rzędna terenu	m n.p.m.		106,99	106,98		106,90		107,00		107,30		107,30		107,47		107,50			
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.		105,33	105,14	105,98		105,24		105,37		105,64		105,73		105,80		105,84		
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.		1,85	1,84	1,83		1,66		1,63		1,66		1,57		1,67		1,66		
Długość odcinka	m		2,00		23,30		15,94		34,27		24,70		18,21		9,72				
Spadek	%		1,50																
Materiał i średnica	-		PE100 SDR17 PN10 Ø110										PE100 SDR17 PN10 Ø110					PE100 SDR17 PN10 Ø110	
Hektometr	m	0,00				26,80		42,74		77,01		101,71		119,92		129,64			



Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 2-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFIN GM. POŚWIĘTNE		Nr rys. RW-8
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci wodociągowej - odcinek w2-w3		skala: 1: 100/1: 500
	Inwestor: Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne		data: 17.12.2023
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	inż. Katarzyna Myślińska		
Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak	WAM/0194/PBS/22	