

**Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września**

Września, dnia 03.03.2023 r.



WIK.ZP.271.15.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora "Wrzosowisko", Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wniosiono następujące pytanie:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 2

W projekcie „EE_Gniazda II piętro- Rys. E-6” w folderze „Projekt wyjściowy 2018- 03 instalacje elektryczne” widnieje zapis o oddymianiu klatki schodowej w ramach stolarki okiennej. Proszę o wskazanie jak ma być realizowana funkcja napowietrzania. Jeśli funkcję tę ma pełnić okno klatki schodowej zastosowanie stolarki ppoż EI60 (zgodnie z zestawieniem stolarki) jest wykluczające się. Jeśli funkcję tę mają spełniać drzwi proszę o uzupełnienie ich w elektrozaczepek i siłownik umożliwiającą otwarcie drzwi w czasie zamknięcia budynku lub wskazanie innego rozwiązania.

Odpowiedź

Funkcję napowietrzania mają pełnić drzwi o symbolu Dz1 i D2. Drzwi powinny być wyposażone w siłowniki współpracujące z czujkami dymu na klatce schodowej. Zostało to ujęte w arkuszu kalkulacyjnym (branża budowlana-budynki OPS, poz.62, 63).

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.