



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 01.08.2024
Nr referencyjny: OZ-091/30/IIL-7/2024

DO WYKONAWCÓW

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Malowanie elewacji budynku Dworca Morskiego od strony zachodniej odwodnej usytuowanego na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału VIII ust. 2 swz, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jakie są wymagania zamawiającego co do poziomu zabezpieczenia uzyskanego po dokonaniu renowacji elewacji i jak one mają być weryfikowane?

Na powyższym zadaniu nie ma możliwości uzyskania zabezpieczenia na poziomie C5-M.

Odpowiedź

Przyjęto trwałość i dobór systemu malarskiego wg PN-EN ISO 12944-1.
System sprawdzony na malowaniu pozostałych ścian w 2012r.