

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/539/2023 na „Budowa sieci ciepłowniczej Gdynia-Chwarzno, przejście pod ul. Chwarznieńską”.

Informuję, że w dniu 08.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Jak wygląda połączenie rury preizolowanej z kablem ciepłowniczym w punkcie 6.4 Czy złączka jest założona? Jeśli tak to czy w wycenie należy uwzględnić mufę oraz redukcję płaszcza z 400/315? (max średnica mufy Brugga to 315)

odpowiedź: Zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 lit. c) załącznika nr 3 do SWZ: **Wykonawca** zobowiązany jest do: w punkcie 6.4 (określonego w Dokumentacji Projektowej) w miejscu połączenia sieci preizolowanej z rurami przewiertowymi wykonania tylko złącz spawanych oraz zapętlenia instalacji alarmowej, **połączenie mufowe wykona Zamawiający we własnym zakresie (na swój koszt).**

Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy poprzez dodanie w § 1 ust. 4 punktu nr 6 o następującej treści: **Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie następujących prac: realizację wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego.**

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 47.669.000 PLN.