

Włoszczowa 19.12.2023r.

Powiat Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa  
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  
ul. Wiśniowa 23  
29-100 Włoszczowa

## **Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych**

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującym w ZS3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

**Znak 01/2023/ZS3** Przystosowanie toalety w budynku internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23 dla osób niepełnosprawnych.

Pytania zadane przez oferenta:

### **1. Dotyczy pozycji 22**

22. KNR-W 2-15 0137-01- Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm – Czy to ma być bateria typowo dla osób niepełnosprawnych? Czy bateria ma być uruchamiana ręcznie czy na podczerwień?

### **2. Dotyczy pozycji 23**

KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  
Czy to ma być umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych?

### **3. Dotyczy pozycji 26**

26. KNR-W 2-15 0234-01 - Pisuary pojedyncze z płuczką – Czy pisuar ma być uruchamiany ręcznie czy na podczerwień?

### **4. Dotyczy pozycji 30**

30. KNR-W 2-15 0233-03 - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" – Skoro w pozycji 29 występują: 29. KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 - Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie, to albo w pozycji 30 jest błąd bo ustępu kompaktowego nie da się zawiesić do elementu montażowego. Według mojej oceny należałoby usunąć pozycję 30 a wstawić miski ustępowe zawieszane dla osób niepełnosprawnych.

### **5. Dotyczy pozycji 35**

35 KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – Brak ilości

### **6. Występują baterie natryskowe, a jest brak kabiny lub kratki odpływowej.**

**Czy w ewentualnym prysznicu przewidzieliście Państwo jakieś poręcze lub siedziska?**

**7. Nadmieniam również że nie ujęliście żadnych instalacji elektrycznych np. gniazdka, lampy, wyłączniki itp.**

Odpowiedzi na pytania:

**Ad1.** Bateria ma być typowo dla osób niepełnosprawnych, bateria uruchamiana ręcznie.

**Ad2.** Umywalka ma być przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

**Ad3.** Pisuar z płuczką ma być uruchamiany ręcznie.

**Ad4.** Ustęp z płuczką ma być typu kompakt dla osób niepełnosprawnych, należy wykreślić Geberit z pozycji 29 przedmiaru.

**Ad5.** Podejścia odpływowe do urządzeń są wykonane.

**Ad6.** Kabina nie będzie montowana odpływ jest już wykonany w podłodze, należy zamontować poręcze do wszystkich urządzeń zgodnie z zobowiązującymi normami.

**Ad7.** W łazience jest zmontowana instalacja elektryczna.