

Wrocław, dnia 27 czerwca 2019 r.

WZ.5595.131.2.2019

Postanowienie nr WZ.5595.131.2.2019

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.), w związku § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 kwietnia 2019 r. wraz z załączoną ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego Ireneusza Łopacińskiego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła dotyczącego budynków dydaktycznego „C” Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118-120 we Wrocławiu, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia 5 lx wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
2. Przeprowadzenie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postępowania/obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.
3. Występowanie ponadnormatywnej szerokości korytarzy wynoszących 2,47 m.
4. Wyposażenie pomieszczeń na poddaszu użytkowym w czujki pożarowe połączone do centrali oddymiania na klatkach schodowych.
5. Zapewnienie alternatywnej drogi wewnętrznej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku budynku.
6. Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pożarowej poprzez połączenie znaków B-32 „Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 „Znak informacyjny, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach ww. „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. § 68 ust. 1 – występowanie na klatce schodowej K1 i K2 spoczników o szerokości 1,26 m i 1,33 m;
2. § 68 ust. 1 – występowanie schodów na korytarzu 0/1 prowadzących do szatni o szerokości biegu 1,13 m i szerokości spocznika 0,26 m; występowanie schodów w pomieszczeniu laboratorium 0/21 o szerokości biegu 1,1 m i szerokości spocznika 0,265 m;
3. § 239 ust. 4 – występowanie drzwi dwuskrzydłowych z klatki schodowej K1 o szerokości 1,15 m;
4. § 239 ust. 1 – występowanie drzwi o szerokości 0,6 ÷ 0,8 m z pomieszczeń sanitarnych (0/6 i 0/7 na parterze, 1/4 i 1/5 na I piętrze, 2/4 i 2/5 na II piętrze;

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną”.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. brg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik: Ekspertyza techniczna z kwietnia 2019 r.

Adresat:

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Otrzymuje:

2. Lilianna Śliwowska
ul. Poziomkowa 16
55-003 Chrzastawa Mała

Do wiadomości:

3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Kręta 28
50-233 Wrocław

4. a/a

MB