



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 21.04.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2022

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na termomodernizację 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie – etap II (budynek nr 8)

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Czy Projektant przewiduje możliwość zmiany systemu docieplenia elewacji z 5 cm płyt termoizolacyjnych i tynku renowacyjnego ciepłochronnego 3 cm na docieplenie styropianem i wykonaniem tynku elewacyjnego? Proszę swoją motywuje koniecznością stosowania tynku ciepłochronnego bezpośrednio na ścianę co powyższe rozwiązanie wyklucza.

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej izolacyjności ścian.

KOMENDANT

Z upoważnienia Komendanta

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO

I.B. 91/ 810 59 82