


PRZEKRÓJ A-A




Spis oznaczeń na rysunku:


1. Hydrant nadziemny DN80
2. Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80.
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80, L=0,5m
4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80.
7. Trójnik żeliwny, kołnierzowy dn100/80mm
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
12. Tuleja PE Ø110mm do zgrzewania z kołnierzem st. dn100mm
13. Taśma identyfikacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego

UWAGI

1. Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową
2. Hydrant malowany proszkowo
3. Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.

WIDOK Z GÓRY



PRACOWNIA PROJEKTOWA Hydromont		PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki <small>09-402 Płock, Al. Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 23 75; kom. Maria Nowak 0501 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012 e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-104-10-00 ; REGON 141247642 Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198</small>	
INWESTOR: Gmina Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś			Nazwa proj. Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w miejscowości Zakrzewo w gminie Mała Wieś
Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko nr uprawnień mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01	Podpis 	Nazwa rys. Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego dn80
Projektant:	Sprawdził: mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89	Data: 05.2023 r.	Nr rys. IS-04
Opracował:		Skala b/s	23