


UWAGI:

1. Rzędne skrzynek ulicznych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizacje oraz rzędną wysokościową miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzędnych rzeczywistych.
4. Ruraclągi sieci wodociągowych wykonać z rur PE100 PN10 SDR17

PRACOWNIA PROJEKTOWA hydromont

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT sp. z o.o. Nowosądecka
ul. 1410 Roku 35, 33-332 Krynica-Zdrój, tel/fax 018 471 58 20
NIP 734-25-01-545 REGON 351247302 KRS 0000313439
e-mail: hydromont@op.pl, GSM 774 004 040 BDO 000000000
Wykonał: MGR INŻ. JAROSŁAW MODEROCKI

INWESTOR:
Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Nazwa przedsięwzięcia:
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w miejscowości Zakrzewo w gminie Mała Wieś

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Branża: Sanitarna | Imię i Nazwisko nr uprawnień | Podpis | Nazwa rys. | | |
| Projektant: | mgr inż. Jarosław Moderocki upr. nr Wo–68/01 | | Profil podłużny sieci wodociągowej ø110mm PE | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89 | | Data: 05.2023 r. | Nr rys. IS-02 | Skala 1:100/250 |
| Opracował: | | | | | |