



Katowice, dnia 04.11.2024r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego, znak sprawy ZP-24-118BN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1,

Proszę o informację czy wchodzi w grę zbiornik pionowy zamiast poziomego? Oraz jeśli tak czy dopuszczają Państwo zbiornik większy niż 3 tysiące litrów.

Odp: Ze względu na lokalizację zbiornika, nie ma możliwości zmiany parametrów zbiornika magazynowania. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 2,

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp: Tak.

Pytanie 3,

Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie Przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ – czy tak jak dotychczas, przedmiotem dostawy jest **ciekły azot medyczny**?

Odp: Zgodnie z Rozdz. II pkt.1 ppkt. 4 oraz pkt. 3 ppkt. c Zamawiający wymaga azotu medycznego.