



Miasto Nowy Sącz

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48] 18 44 86 500, fax: [+48] 18 44 37 863
urzad@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Nowy Sącz, dn. 07.06.2023 r.

BZP.271.42.2023

Wykonawcy w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich Szkołach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17”*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o doprecyzowanie parametrów instalacji fotowoltaicznej, gdyż występują rozbieżności pomiędzy audytem i przedmiarem robót, a projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej. W audycie i przedmiarze planowana moc instalacji wynosi 12,1 kWp, a w projekcie podana jest moc ok. 20 kW lub 20,16 kWp.

Odpowiedź Zmawiającego:

W ofercie należy wycenić instalację fotowoltaiczną o mocy: 12,1 kWp, tj. 30 szt. modułów x 400 Wp = łącznie 12,1 kWp

II. Pouczenie

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII specyfikacji.

**PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA**

(-) Ludomir Handzel

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <https://bip.malopolska.pl/nowysacz>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz>
2. a/a UM - BZP.