

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

Drogowa Pracownia Projektowa "A3"
Justyna Roman
Dębowa 24
72-004 Tanowo

W/ znak: A3-JR/44/07/20/Wsz
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.463.-5000-102082/20

z dnia 14-07-2020
z dnia 12-08-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. **Szczecin**, m. **Szczecin**, ul. **Wielkopolska** - **"Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie" na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Papieża Kana Pawła II - wykończenie nowej nawierzchni parkingów oraz chodników**

W odpowiedzi na Pani pismo znak jw. z dn. 14.07.2020 r. informujemy, że w zakresie przedłożonego opracowania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie” ułożona jest czynna sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj. wzdłuż ul. Wielkopolskiej ułożony jest gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. do którego włączone jest przyłącze gazowe DN 50 mm stal. (rok budowy 1971) oraz gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. (rok budowy 1981) ułożony wzdłuż ul. Wąskiej i następnie wzdłuż ul. Wielkopolskiej.

Wyżej wymieniona sieć gazowa niskiego ciśnienia w momencie jej wybudowania ułożona została na głębokości około 0,6 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas jej budowy), a po wybudowaniu wniesiona na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Szczecinie. Dodatkowo ww. sieć gazowa została oznaczona kolorem żółtym na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma. Sieć gazowa jak wyżej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej powyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do ww. rozporządzenia). Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokości 1,0 m PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Szczecinie.

W związku z powyższym pozytywnie opiniujemy przedstawiony w Pani piśmie Projekt zagospodarowania terenu, jednakże z uwagi na ułożoną w granicy obszaru objętego wnioskiem czynną sieć gazową PSG sp. z o.o., w dokumentacji budowlanej projektowo wykonawczej przedmiotowego zadania należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. W miejscach, w których zlokalizowana jest ww. czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni (jezdni, zjazdów, chodników), muszą znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi odcinkami sieci gazowej.

2. Przebudowę nawierzchni należy zaprojektować w taki sposób, aby uwzględniony został warunek dot. odległości poziomych mierzonych od osi gazociągu do krawędzi jezdni (krawężników), które powinny wynosić nie mniej niż 0,5 m.
3. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
4. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne, w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapie ze stanem faktycznym.
5. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię Szczecin Północ (ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, tel. 91 482 42 81, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, w stosunku do rozwiązania przedstawionego na załączonym do Pańskiego pisma Planie sytuacyjnym, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma, a w przypadku stwierdzenia kolizji wysokościowej z w/w siecią gazową należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych na jej przebudowę lub/i zabezpieczenie.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż pobierana jest opłata w wysokości 100,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 – Koncepcja planu sytuacyjnego – 1 egz.
- 2) Załącznik graficzny Nr 2 – Plan sytuacyjny – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gazownia Szczecin Północ
- 3) PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85