



Drogowa Pracownia Projektowa  
A3 Justyna Roman  
ul. Dębowa 24  
72-004 Tanowo

TE/TEU/836/TK/2020

03 sierpnia 2020r.

**Szczecińska Energetyka  
Ciepła Sp. z o.o.**

ul. Zbożowa 4  
70-653 Szczecin  
sec.com.pl

T +48 91 450 99 99

bok@sec.com.pl

Dotyczy: opracowania dokumentacji technicznej dla zadania  
pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 lipca 2020 roku nr A3-JR/45/07/20/WSz z wnioskiem o uzgodnienie planu sytuacyjnego dla inwestycji jak w tytule pisma, że w zakresie przedmiotowej inwestycji znajduje się czynna sieć ciepłownicza wysokich parametrów wykonana w technologii preizolowanej o średnicach 2xDn350mm, 2xDn125mm oraz sieć ciepłownicza wysokich parametrów 2xDn125mm wykonana w technologii kanałowej (przebieg sieci ciepłowniczej zaznaczono kolorem różowym na załączonym planie sytuacyjnym).

Wobec powyższego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy:

1. Pozostawić istniejący naziom nad siecią ciepłowniczą. Wszelkie zmiany naziomu większe niż 15 cm podlegają odrębnemu uzgodnieniu.
2. Na terenie, na którym planuje się zmianę konstrukcji nawierzchni względem istniejącej, przewidzieć odpowiednie zagęszczenie gruntu nad siecią ciepłowniczą, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Dane rejestrowe:  
Sąd Rejonowy  
Szczecin – Centrum

XIII Wydział  
Gospodarczego Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS 0000131910

NIP: 851 010 94 44  
REGON: 811655650

Kapitał zakładowy:  
126.000.000 zł

Zarząd:  
Mariusz Majkut

3. Nawierzchnię miejsc postojowych, zjazdów oraz chodników nad siecią ciepłowniczą zaprojektować jako łatwo rozbieralną, np.: polbruk, trylinka, płyty ażurowe.
4. Dostosować skrzynki zaworowe znajdujące się w zakresie opracowania, a należące do SEC, do projektowanych rzędnych.
5. Prace budowlane w obrębie infrastruktury ciepłowniczej prowadzić ręcznie lub z zastosowaniem lekkiego sprzętu budowlanego, zachowując szczególną ostrożność.

W przypadku braku możliwości zachowania ww. warunków należy uzgodnić w SEC Sp. z o.o. rozwiązania techniczne zabezpieczające istniejące sieci ciepłownicze, zlokalizowane w obrębie planowanych prac. Osobą do kontaktu z ramienia SEC jest p. Tomasz Kłodawski, (0-91) 45 09 948, adres e-mail: [tomasz.klodawski@sec.com.pl](mailto:tomasz.klodawski@sec.com.pl).

Załącznik:

Plan sytuacyjny

Z poważaniem,



Katarzyna Koczergo

Kierownik Działu  
Planowania Inwestycji  
i Gospodarki Urządzeniami

