



Toruń, dnia 30.12.2019r

FZ.38.308.2019.AJ

Platforma zakupowa  
Open Nexus  
Strona internetowa  
Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.: „Okresowe serwisowanie wirówek dekantacyjnych, suszarni osadu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do SIWZ, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. zwanego dalej Regulaminem, odpowiada jak niżej:

#### Pytanie 1

Czy zamawiający udostępni protokoły z wcześniejszych przeglądów i napraw wirówek i stacji przygotowywania polielektrolitu?

#### Odpowiedź 1

Ostatnie protokoły wykonania czynności serwisowych wirówek dekantacyjnych i stacji przygotowania polielektrolitu będą udostępnione wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu wirówki i stacji dla trzech kompletów w jednym czasie czy oddzielnie dla każdego układu?

#### Odpowiedź 2

Przeglądy będą wykonywane oddzielnie dla każdej wirówki dekantacyjnej i stacji polielektrolitu po przepracowaniu kolejnego pakietu czasowego 3000 godzin.

#### Pytanie 3

Jaki jest obecny czas pracy poszczególnych wirówek i ile godzin w miesiącu poszczególne wirówki pracują?

#### Odpowiedź 3

Łączny czas pracy trzech wirówek w ciągu miesiąca wynosi około 1200 – 1300 godzin.

Stan ilości godzin przepracowanych dla wirówek dekantacyjnych na dzień 30 grudzień 2019r.

Wirówka nr 1 – czas przepracowany : 32 234 h

Wirówka nr 2 - czas przepracowany: 27 864 h

Wirówka nr 3 – czas przepracowany: 27 449 h

**Pytanie 4**

Jaki jest obecny stan techniczny śrub poszczególnych wirówek ( na podstawie przeglądów )?

**Odpowiedź 4**

Na podstawie protokołów przeglądów - wirówki są sprawne i gotowe do eksploatacji.

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji

Waldemar Deraż

Prezes

Władysław Majewski

KIEROWNIK  
Działu Zakupów

Agnieszka Jasińska