



Ryki dnia 05.09.2023r.

WK-04/084/2023

PGKiM w Rykach Sp. z o.o.

Ul: Słowackiego 5

08-500 Ryki

Warunki do projektu kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Sosnowej i Wiosennej w m. Ryki

1. Sieć zaprojektować w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
2. Rury kanalizacyjne PE/PVC – minimum Dn 200.
3. Studnie kanalizacyjne - minimum Dn 1000 (betonowe), lub z tworzywa sztucznego minimum Dn 315..
4. Włazy kanalizacyjne żeliwne dostosować do obciążenia ruchem na danym terenie.
5. Trasę kolektora należy uzgodnić z odpowiednimi właścicielami działek lub dróg w których będzie zlokalizowany.
6. Kanalizację można zaprojektować/wykonać metodą rozkopu lub przewiertu.
7. Projekt kanalizacji grawitacyjnej w wersji końcowej należy uzgodnić z Kierownikiem ZWiK w PGKiM w Rykach Sp. z o.o.
8. Warunki są ważne 24-mc od daty ich wydania.

WZGODNOŚĆ
ZAKRYCIEM

mgr inż. Iwona Gołuch
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LUB/0404/PWBS/17