


Wejście rur do węzła cieplnego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat Przyłącza sieci ciepłej do budynków przy H. Jordana 74-78 w Zabrzu - Helence	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Przejście rur przez ściany	Nr Rys. 5
Projektant: mgr Inż. Jan PAWNUK	867/93	10.2022	<i>Jan Pawnuk</i>		
Inwestor Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej			Adres obiektu Zabrze - ul. Łapkowskiego - Jordana 78		Skala