



1. W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej należy je oznaczyć przez założenie i obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach. Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszulkę a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę.
2. Dokładną długość każdego z obwodów ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat Przyłącza sieci ciepłej do budynków przy ul. Jordana 74-76-78 w Zabrze - Helence	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek  Schemat instalacji alarmowej.	Nr Rys.  9
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	12.2022	<i>Jan Pawnuk</i>		
Inwestor Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej			Adres obiektu Zabrze - ul. Jordana Łapkowskiego		Skala 1:1000