



1. Odległość płaszcza rury od sciany wykopu 0,2m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć do ok. 0,5m odstępu.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącza sieci ciepłej do budynków przy H. Jordana 74-78 w Zabrze - Helence	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	12.2022	<i>Jan PawnuK</i>	Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Adres obiektu Zabrze - ul. Łapkowskiego - Jordana 78			Skala	