

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Rudzie Śląskiej**  
ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska  
tel. 22 4443333  
gazownia.ruda.slaska@psgaz.pl

**Zakład Usługowy Jan Pawnuk**  
ul. Kasztanowa 6  
42-600 Tarnowskie Góry

Wasz znak:

Ruda Śląska, 11.10.2022

Nasz znak: PSGZA.0164.430.3096.160110252.22

Dot.: uzgodnienia do projektu budowy przyłączy sieci ciepłej na terenie Os. Helenka, ulica Jordana, Łapkowskiego i Zamenhoffa w Zabrzu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.10.2022 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnych oraz nieczynnych sieci gazowych:

— niskiego ciśnienia

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągami niskiego ciśnienia należy zachować odległość poziomą pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu i sieci ciepłej równą 1,5 m.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Rudzie Śląskiej.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesać na adres e-mail: [ruda.slaska@psgaz.pl](mailto:ruda.slaska@psgaz.pl) (nr tel. 22 4443333).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych  
PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze  
Poz.5.3.1.1 – 2 x 103,00 PLN + VAT

Załączniki:  
- plany (4 szt.)  
Kopia:  
- Gazownia w Rudzie Śląskiej.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Rudzie Śląskiej  
  
Mariusz Wejnarowicz