

Rzędna terenu, m npm		297,95	298,1	298,1					297,9 298,0	297,7	297,38	
Rzędna osi rur, m npm	296.44 296,6		297,0	297,0 296,8					296,55	296,3		
Rzędna dna wykopu			296,75	296,75 dno istn. kanału 296,6					dno istn. kanału	296,35 296,35		
Naziom, m (do osi rur)	1.22 1,35		0,95 1,05	1,3					1,45	1,25 1,05		
Spadek rurociągów, %			0,1%						0,45%	0,7%		
Średnica rur				2xDN65/140						2xDN40/110		
Odległości, m	0.0	3,7	5,6	9,3 52,6	61,9 6,5	2,5	2.5	2,5	75,9 34,2	110,1 31,7	3,6	145,4
Oznaczenia	T		L1	L2	T2		U			L3 L4		

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat: Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy H. Jordana 78a w Zabrzu - Helence	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek	Nr Rys.
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2023	*(podpis)*	Profil przyłącza sieci ciepłowniczej	3.1
Inwestor: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej			Adres obiektu: Zabrze - ul. Łapkowskiego - Jordana 78		Skala 1:100 / 1:500