



ID.271.22.2023

Bolków, dnia 7 listopada 2024 r.

**Strona internetowa
Prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków” Polski Łąd: Nr Edycja 8/2023/8724**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami dla zadań:

Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi ul. Kopernika w Bolkowie,

Odp. Należy wykonać dokumentację na podstawie wytycznych PINB, które Zamawiający otrzyma po wyłonieniu Wykonawcy oraz na podstawie posiadanej ekspertyzy obejmującej swoim zakresem remont mostu.

Przebudowa nawierzchni ul. Plac Pollaka w Kaczorowie, dz. nr 636/2 obręb Kaczorów

Odp. Należy wykonać dokumentację uproszczoną niezbędną do zgłoszenia robót.

Przebudowa nawierzchni drogi nr 112409D w Mysłowie

Odp. Należy wykonać dokumentację uproszczoną niezbędną do zgłoszenia robót.

Prosimy o dokładne wskazanie zakresu, gdyż art. 34 ustawy – Prawo Budowlane pozwala na ograniczenie dokumentacji.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla Przebudowy nawierzchni drogi ul. Tęczowej w Bolkowie Wykonawca nie musi sporządzać dodatkowej dokumentacji projektowej, gdyż zapisy str. 3 i 4 PFU nie są zgodne.

Odp. Wiążący jest wariant dotyczący remontu mostu.

6. Czy przy regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego należy przyjąć wymianę skrzynek i włączów, wpustów na nowe?

Odp. W zakresie prac będzie tylko regulacja skrzynek, włączów i wpustów.

7. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie:

1. Czy w ramach zadania przebudowa mostu przy ul. Kopernika, Zamawiający przewiduje wymianę istniejącej sieci wodnej D32 (średnica rury używana do przyłączy wewnętrznych niż sieci) przebiegającej przez most? Aktualna średnica nie zapewnia właściwej dostawy wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika, a brak realizacji prac przy przebudowie spowoduje ponowną ingerencję w konstrukcję mostu w przyszłości.

Odp.: Jeżeli na etapie wykonawstwa zadania „Przebudowa mostu przy ul. Kopernika” zajdzie potrzeba wymiany sieci wodnej D32 trzeba będzie taką wymianę wykonać w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.

Czy zatem wymiana sieci wodnej w trakcie realizacji będzie traktowana jako robota dodatkowa?

Odp. Tak, aczkolwiek możliwym jest, że prace zostaną wykonane przez gestora sieci – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.

8. Czy Zamawiający uważa, że czas realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy jest wystarczający na wykonanie dokumentacji projektowych, w szczególności, jeżeli należy dokonać rozbiórki i budowy nowego obiektu mostowego?

Odp. Tak, ponieważ należy wykonać tylko uproszczoną dokumentację projektową dla zadań: „Przebudowa nawierzchni ul. Plac Pollaka w Kaczorowie” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi 112409D w Mysłowie”. Zadanie nie obejmuje budowy nowego mostu, a jedynie remont istniejącego.

9. Zapisy PFU i SWZ nie są wystarczające do sporządzenia kosztorysu ofertowego dla Placu Pollaka w Kaczorowie i Mysłowie. Wg PZP powinny być one jednoznaczne i wyczerpujące. Prosimy o więcej szczegółów, aby oferty wszystkich oferentów mogły być traktowane na zasadzie równej konkurencji.

Odp. Ul. Plac Pollaka w Kaczorowie – po wyznaczeniu geodezyjnym granic działki należy wykonać korytowanie oraz podbudowę z kruszywa łamanego, następnie ułożyć krawężniki na podsypce betonowej i wyłożyć kostką o gr. 8 cm na całej powierzchni, wypełnić spoiny oraz zagęścić nawierzchnię. Dodatkowo należy przebudować zjazdy oraz wyregulować istniejące urządzenia infrastruktury technicznej.

Mysłów – na odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie Bazy Turystycznej Mysłów w kierunku Straży Pożarnej planowane jest frezowanie istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, a także przebudowa istniejących zjazdów.

10. Prosimy o załączenie dokumentacji wraz z uzgodnieniami dla robót branży elektrycznej w ramach przebudowy nawierzchni drogi ul. Robotniczej w Bolkowie.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją i uzgodnieniami dla robót branży elektrycznej, przedmiotowy przewód wraz z postumentami lamp został zaprojektowany do umieszczenia w gruncie bez uruchamiania sieci jako zabezpieczenie na poczet przyszłej inwestycji w budowę oświetlenia drogowego w tym miejscu.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.