



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 22.08.2022r.

MZD.266.7.2022.I3/IK

## ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim”**

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1

Czy Inwestor dopuszcza wymianę całego oświetlenia na nowe?

#### **Odpowiedź 1**

Tak, ale tego typu decyzje zapadną na etapie konsultacji koncepcji w oparciu o propozycję projektanta.

### Pytanie 2

Jaki poziom natężenia oświetlenia (lux) ma zostać osiągnięty?

#### **Odpowiedź 2**

Poziom natężenia należy dostosować do danej strefy funkcjonalnej - zgodnie z obowiązującymi normami.

### Pytanie 3

Jaka temp. barwy światła ma być dobrana?

#### **Odpowiedź 3**

Temperaturę barwy światła należy dostosować do strefy funkcjonalnej. Wstępnie przyjmuje się 3000K w strefie ciągów pieszych, 4000K w strefie dopuszczającej ruch pojazdów. Zakładamy, że projektant zaproponuje dodatkowe rozwiązania np. oświetlenie/podświetlenie pasów zieleni światłem zimnym (>4000K), iluminacje architektoniczne (np. w formie dodatkowego wyposażenia słupów w oprawy iluminacji architektonicznej czy projektory), oświetlenie RGB.

### Pytanie 4

Czy Inwestor posiada wytyczne lub ustalenia w zakresie typu opraw podlegających rozbudowie?

#### **Odpowiedź 4**

Oprawy podlegające rozbudowie powinny być wyposażone w system zdalnego sterowania np. city touch.

### Pytanie 5

Po czyjej stronie jest uzyskanie zgód właścicieli kamienic na wymianę lub rozbudowę oświetlenia?

**Odpowiedź 5**

Nie przewidujemy ingerencji w obcy majątek. Ustalenia dotyczące demontaży po stronie Zamawiającego. W przypadku rozwiązań, które zakładałyby konieczność uzyskania zgód właścicieli, Zamawiający wystąpi o takie zgody.

**Pytanie 6**

Czy Inwestor wymaga przedstawienia wizualizacji oświetlenia?

**Odpowiedź 6**

Nie, ale wymagane jest przedstawienie schematów: natężenia oświetlenia, barw, iluminacji.

**Pytanie 7**

Czy w ramach projektu ma być przewidziane podświetlenie dodatkowych budynków w odniesieniu do już podświetlanych?

**Odpowiedź 7**

Planowane jest rozwiązanie podświetlenia Ratusza.

**Pytanie 8**

Czy w ramach projektu należy wymienić istniejące podświetlenie budynków?

**Odpowiedź 8**

Należy wymienić istniejące podświetlenie Ratusza.

**Pytanie 9**

Czy Inwestor dysponuje wytycznymi Spółki Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o w zakresie przebudowy i rozbudowy oświetlenia, w szczególności wytycznymi w zakresie miejsca przyłączenia, konieczności zastosowania sterowania oprawami ?

**Odpowiedź 9**

Na terenie Rynku istnieje oświetlenie i przyłącze zasilania. Inwestor nie występował do OUiD sp. z o.o. o warunki i wytyczne. Uzyskanie warunków leży po stronie Wykonawcy projektu.

**Pytanie 10**

Czy dokumentacja podlega uzgodnieniu w Spółce Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

**Odpowiedź 10**

Tak.

D Y R E K T O R  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Marcin Wieruchowski*