

Gdańsk, dnia 20.10.2021 r.


L.dz. Adm 8/2021/7432, 7462,7488, 7548 /2021

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Wykonanie przebudowy wraz z remontem budynku 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 8/2021.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Prosimy o wyjaśnienie czy dla danej inwestycji zostało wydane pozwolenie na budowę? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie pozwolenia.	Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2	Prosimy o wyjaśnienie czy wymiana nawierzchni z kostki betonowej przed wejściem głównym, jest w zakresie przedmiotu zamówienia? W projekcie technicznym – rzut parteru – opisano „nawierzchnia placu wymieniona”, natomiast przedmiar zawiera m.in. wymianę nawierzchni.	Wymiana nawierzchni przed wejściem głównym jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
3	Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie murka oporowego przy schodach zewnętrznych?	Wykonanie murka oporowego przy schodach zewnętrznych jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
4	Czy w zakres zamówienia wchodzi inne prace zewnętrzne typu instalacyjnego? Jeżeli tak to jakie? Dokumentacja techniczna nie zawiera żadnych rozwiązań w tym zakresie.	Nie.
5	Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki z opisanymi parametrami, jak: wymiary, budowa (materiał skrzydła i ościeżnicy, rodzaj oklein – jeżeli dotyczy), dodatkowe wyposażenie (rodzaj otwierania tj. klamka/pochwył, samozamykacze, itp.), parametry izolacyjności akustycznej, itp.	Drzwi wewnętrzne do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacyjności akustycznej, obiektowe. Drzwi pełne, wykonane z płyty otworowej lub stolarskiej, w okleinie HPL gr. 0,7 mm, w kolorze białym, zamykane na klucz patentowy. Skrzydła drzwi z panelem dolnym z blach nierdzewnej, okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, zamki, zawiasy itp. dobrać nierdzewne. Ościeżnice metalowe, obejmujące, w kolorze drzwi. Drzwi otwierane na korytarz z możliwością wykładania na ścianę (zachowanie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej). W przypadku wszystkich drzwi ujętych w projekcie podano wymiary w świetle, przy założeniu, że otwarte skrzydło nie zmniejszy światła przejścia. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, z profili izolowanych przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej, narażonych na uszkodzenia mechaniczne, zamki patentowe. Ościeżnice z uszczelkami, montowane bezprogowo. Szkło bezpieczne. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych nie większy niż 1,3 W/m ² K. Drzwi wejściowe główne z samozamykaczem. W przypadku





		drzwi jednoskrzydłowych do pomieszczeń 19 i 22 nie ma potrzeby stosowania samozamykaczy. <u>W załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie stolarki.</u>
6	Czy w zakres zamówienia wchodzi ekran z żaluzji elewacyjnych pokazane na rysunku dachu i elewacjach?	Tak. Projektowany ekran z żaluzji elewacyjnych ma za zadanie przesłonić widok na niski dach budynku z drogi wewnętrznej oraz utrudnić możliwość wejścia na dach tunelu komunikacyjnego od strony skarpy. Opis techniczny: Systemowe fasadowe żaluzję aluminiowe – poziome lamele płaskie z kształtowników aluminiowych lakierowane (RAL 9006). Szerokość lameli ok. 150 mm w rozstawie co ok. 200 mm. Konstrukcja nośna systemowa wybranego producenta. Wymiary słupków i ich rozstaw wg wybranego systemu. Słupki mocować do żelbetowych wieńców budynku.
7	Czy zamiast wymiany płycin PCV w drzwiach zewnętrznych na szkło bezpieczne, Zamawiający dopuści wymianę całych drzwi w przypadku, gdyby firma specjalistyczna nie zgodziła się udzielić gwarancji na drzwi po renowacji?	Zamawiający dopuszcza wymianę całych drzwi.
8	W związku z dużą rozbieżnością cenową rozwiązań, prosimy o informację nt. „Ekranu z żaluzji elewacyjnych”: – z jakiego materiału należy je wykonać (stal, aluminium); – z jakich profili wykonać podkonstrukcję (przekroje słupków, rozstaw) oraz lamele (jaka szerokość lameli, ile sztuk w pionie, wymiar prześwitu) – czy ekran ma być mocowany do ścianki kolankowej/wieńca czy bezpośrednio do stropodachu; – prosimy o rozwiązanie konstrukcyjne mocowania lub wytyczne opisowe.	Projektowany ekran z żaluzji elewacyjnych ma za zadanie przesłonić widok na niski dach budynku z drogi wewnętrznej oraz utrudnić możliwość wejścia na dach tunelu komunikacyjnego od strony skarpy. Opis techniczny: Systemowe fasadowe żaluzję aluminiowe – poziome lamele płaskie z kształtowników aluminiowych lakierowane (RAL 9006). Szerokość lameli ok. 150 mm w rozstawie co ok. 200 mm. Konstrukcja nośna systemowa wybranego producenta. Wymiary słupków i ich rozstaw wg wybranego systemu. Słupki mocować do żelbetowych wieńców budynku.
9	Jaki projekt określa przedmiot zamówienia - czy to Projekt Techniczny czy Projekt Architektoniczno-Budowlany, bo zakresy robót określone w tych projektach różnią się.	Przedmiot zamówienia określa Projekt Techniczny.
10	Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki budowlanej wraz ze specyfikacją.	<u>W załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie stolarki.</u>
11	Czy w zakres zamówienia wchodzi: – kanalizacja deszczowa, – inne instalacje podziemne, – nawierzchnie przy budynku.	W zakres zamówienia nie wchodzi ŻADNE instalacje zewnętrzne. Nawierzchnia placu przy Poradni (w zakresie pokazanym na rysunkach) stanowi przedmiot zamówienia.

Zamawiający załącza zestawienia stolarki dla Poradni. Wraz z zestawieniami wymienia też rzuty przyziemia i parteru, bowiem dodano na nich symbole poszczególnych drzwi (zgodne z zestawieniami) dla ich rozmieszczenia.

Wykonała: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

Kaszubowski
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

