

	<b>ZAWIADOMIENIE</b>
	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław – etap I</b>

<b>I.</b>	<b>W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:</b>
-----------	---

<b>1.</b>	<p><i>Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż w przypadku przedłożenia projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane oraz umowy podwykonawczej na roboty budowlane, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej po rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane lub do umowy podwykonawczej na roboty budowlane, w przypadkach wskazanych we wzorze umowy tj:</i></p> <p><i>w przypadku gdy przedłożona umowa na roboty budowlane lub jej projekt nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia tj. nie spełnia zapisów wskazanych enumeratywnie w dokumentach zamówienia i odnoszących się do kształtu umowy podwykonawczej oraz zapisów, które umowa podwykonawcza czy też projekt umowy na roboty budowlane musi zawierać ;</i></p> <p><i>w przypadku gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,</i></p> <p><i>w przypadku gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP</i></p>
	<p><b>Zgodnie z zapisami §10, który szczegółowo określa wymagania oraz sposób postępowania w kontekście umów o podwykonawstwo.</b></p>

2.	<p><i>Z uwagi na trudności eksploatacyjne mogące wyniknąć z zaprojektowanych przepompowni przydomowych w zbiorniku betonowym <math>\phi</math>800 oraz stopy sprzęgającej montowanej do dna zbiornika, zwracamy się z pytaniem:</i></p> <p><i>„Czy zamawiający dopuszcza dla przepompowni przydomowych (Pd28/58, Pd266/5) zastosowanie zbiorników z PEHD oraz pomp z wirnikami otwartymi śrubowo-odśrodkowymi montowanymi na zawiesiach kolanowych DN50 spełniające wytyczne i standardy GZK w Kruśliwcu?”</i></p>
	<p><b>Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.</b></p>

<b>Zatwierdzam</b>
<b>Tadeusz Kacprzak</b> Wójt Gminy Inowrocław