

WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/90/2021
do przetargu nieograniczonego
na:

**Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Morskiej, Fińskiej,
Botnickiej i Sibieliusa w Gdyni**

CPV 71320000

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/90/2021, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę technologii wykonania odcinka S1-S0 z przecisku rurą stalową DN 400 na przewiert sterowany rurą DN 200 kamionka. Przy założonych spadkach i długości 35 m metoda przecisku rurą stalową jest mało precyzyjna.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę technologii wykonania odcinka S1-S0 z przecisku rurą stalową DN 400 na przewiert sterowany rurą DN 200 kamionka.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/90/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala