	Przewód HDGs PH90 3x1,5mm2		Przycisk oddymiania awaryjnego		Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm2
	Przewód HDGs PH90 3x2,5mm2		Przycisk przewietrzania - z kluczykiem		Przycisk zwalniający elektrotrzymacze drzwiowe
	YnTKSYekw 4x2x0,8		Czujnik deszcz-wiatr		Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany 24VDC/400N podłogowy
	N2XH 2x1mm2		Siłownik zębatkowy drzwiowy 500N		
	Zasilacz do elektrozaczepu rewersyjnego 12V/5A zlokalizowany przy drzwiach napowietrzajacych		Elektrozaczep rewersyjny 12V (dostarczany z stolarką drzwiową)		
M	Siłownik klap oddymiających (dostarczony razem z klapą)	8 wej.	2x Element wielowejściowy 4xWE np. EKS6040 prod. Polon Alfa		
PIP-5A	Puszka PIP-5A	8 wyj.	2x Element wielowyjściowy 4xWY np. EKS6004 prod. Polon Alfa		
PIP-2AN	Puszka PIP-2AN		Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego		





Uwaga:
Drzwi nie mogą być ryglowane mechanicznie, należy zapewnić ryglowanie/odryglowanie drzwi; montaż urządzeń należy uzgodnić/skoordynować z producentem/dostawcą stolarki. Zestawienie nie obejmuje wyposażenia drzwi w elektrozamek rewersyjny

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM:	IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM:	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:	WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DARIUSZ PARZENSKI

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12
tel./fax 0-62 720 4119; tel. kom. 0603 137 637
e-mail: pracownia@parzenski.pl

INWESTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W PRZYGODZICACH UL. PTR 6
63–421 PRZYGODZICE

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA BUDYNKU INTERNATU SZKOLNEGO NA POKOJE MIESZKALNE WRAZ Z REMONTEM DACHU I KOLORYSTYKĄ ELEWACJI

LOKALIZACJA

DZ. NR 213/41
JEDN.EWID. 301705_2.0009.AR_4
UL. PRT 11
63–421 PRZYGODZICE

ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS:
I. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr uprawnień WKP/0392/PWOE/12	
I. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Just nr uprawnień WKP/0175/POOE/09	
I. ELEKTRYCZNE OPRACOWAŁ Mateusz Cybulski	

ZWCAD 2017 Serial No: 9312A76B

FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK	SCHEMAT ODDYMIANIA

ZLECENIE	06/20	RYSUNEK
DATA	02.2021	IE–14
SKALA	1:100	