

Rrg.271.16.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: **Rrg.271.16.2022**

„Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska – Stary Laskowiec, gmina Zambrów” – dokończenie budowy

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, odpowiada na poniższe pytania Wykonawców:

- 1) Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie wykazu robót z ilościami wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający załącza obmiary wykonanych robót.

- 2) Czy zamawiający, dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji przetargowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym, a ponadto wykonanej z materiałów odpornych na korozję? W szczególności mowa o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalnouwżytkowe, takich jak: szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP.

- 3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie wykazu zrealizowanych już robót na wszystkich zlewniach kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający załącza obmiary wykonanych robót.

- 4) Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac przy pozycjach np. KNNR 4W 1413-0300 – Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm, (tylko dostawa i montaż wjazdu żeliwnego). Czy wykonawca po wykonaniu prac przy regulacji studni ma dać gwarancje tylko na roboty przez niego wykonane czy na całą studnię.

ODPOWIEDŹ: Pozycja oznacza, iż studnia znajduje się w wykopie, należy dostarczyć, zmontować i wyregulować wjazd żeliwny. Gwarancja ma obejmować całą studnię.

- 5) Po czyjej stronie leży wykonanie ewentualnego czyszczenia studni i rur kanalizacyjnych po wykonanych pracach drogowych?

ODPOWIEDŹ: Czyszczenia studni i rur kanalizacyjnych po wykonanych pracach drogowych leży po stronie Wykonawcy w ramach oferowanej ceny (ewentualnie Podwykonawcy jeżeli zostaną zawarte umowy o podwykonawstwo oraz praca ta będzie stanowiła przedmiot umowy między Wykonawcą, a Podwykonawcą).