

Zapytanie ofertowe – dostawa granulatu odsiarczającego. Grudzień 2023

Przedmiotem zapytania jest dostawa granulatu odsiarczającego biogaz do odsiarczalnika typu suchego w ilości 4500 kg.

- Granulat w formie peletów (wałeczków ) o średnicy min 4 mm
- Granulat odsiarczający składający się głównie z wodorotlenku żelaza
- Zawartość związków żelaza 35-45%
- Sucha masa min 85%
- Kolor brązowy/jasno brązowy
- Gęstość nasypowa 700 -800 kg/m<sup>3</sup>
- Dostawa w workach big-bag