

Wierzbinek, dnia 04.07.2022 r.

Gmina Wierzbinek

OŚiZP.271.9.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00214349/01; data zamieszczenia: 20.06.2022 r.** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp na „**Przebudowa drogi gminnej w m. Sadlno**”

Wyjaśnienie nr 2 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa drogi gminnej w m. Sadlno**”

Pytanie nr 1:

W pozycji 130 przedmiaru określona jest wartość zapotrzebowania na ławy pod krawężniki jako 75 m³, natomiast po zsumowaniu poszczególnych wycień zapotrzebowanie na ławę w pozycji 130 przedmiaru winno być 144,32 m³. Bardzo proszę o odpowiedź, która wartość jest poprawna.

Odpowiedź:

Do wycień należy przyjąć wartości:

:dla krawężników i oporników - $0,1\text{m}^3 \text{ bet}/1\text{m} = 0,1 \times 734 = 73,4\text{m}^3$

:dla obrzeży - $0,06 \text{ m}^3 \text{ bet}/1\text{m} = 0,06 \times 856 = 51,36 \text{ m}^3$

Łączna suma ławy betonowej w pozycji 130: 124,76 m³

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz