

Łęczycza, dnia 31.10.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi w Łęczycy – ul. Wiejska**” Znak sprawy: IR.271.2.15.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Łęczycza w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

1. Proszę o doprecyzowanie rodzaju kostki jaka ma być zastosowana jako nawierzchnia jezdni. Otóż, w SSTWiORB podana jest kostka typu BEHATON kolor szary, natomiast w projekcie mowa jest o kostce ECO. Kostka ECO posiada inne parametry niż kostka BEHATON, oraz powinna być inna konstrukcja pod tego typu nawierzchnię.

Odp. Należy zastosować kostkę eko behaton kolor szary grubości 8 cm i wymiarach 20X16,5 cm z wypełnieniem (klinowaniem) kruszywem 2/8 mm. Konstrukcja jezdni pozostaje bez zmian.

2. Zwracam się z zapytaniem:

- w SWZ widnieje zapis : "wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu eko "
- zapis eko jest szeroko rozumiany przez producentów kostki - podana jest grubość i kolor, proszę o określenie bardziej szczegółowo typ, kształt , wymiar, - jakim materiałem zasypujemy, klinujemy kostkę na drodze (przestrzenie) ?

Odp. Zapis eko dotyczy kostki eko behaton kolor szary grubości 8 cm i wymiarach 20X16,5 cm z wypełnieniem (klinowaniem) kruszywem 2/8 mm. W załączniku przedstawiono przykład układania.

- pobocze ma być wykonane z kruszywa 31,5-63 - czy to się dobrze zaklinuje ?/standardowo wykonuje się pobocza z frakcji 0-31,5 - proszę o informacje

Odp. Pobocze z kruszywa frakcji 31,5 - 63 mm dobrze się "zaklinuje", jednakże dopuszczamy zastosowanie kruszywa frakcji 0-31,5 mm.

Burmistrz Miasta Łęczycza

Paweł Kulesza