

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Nr sprawy: **WPF.271.20.2023**

dot: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo”

I Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 15.01.2024 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie mieszanki kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm w miejsce obecnie określonego tj. fr. 31,5 – 63 mm, część I poz. 2 ppkt 3 d.2, poz. 4 ppkt 3 d.4, poz. 5 ppkt 3d. 5, poz.7 ppkt 4 d.7 oraz część II poz. 2 ppkt 3 d.2, poz. 3 ppkt 3 d.3, poz. 4 ppkt 3 d.4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanej mieszanki kruszywa łamanego.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu przebudowywanych odcinków, brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza projekt stałej organizacji ruchu przebudowywanych odcinków.

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

4. Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia we wskazanym zakresie nie wymaga zmiany terminu składania, otwarcia oraz związania ofertą. W związku z powyższy terminy pozostają bez zmian.