

Grodzisk Wlkp., 10.01.2023r.

IG-DP.272.13.2022

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Składam zapytanie to niniejszego postępowania przetargowego:
Pytania dotyczące branży Elektrycznej:

Dotyczy budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Pytanie nr 1. Czy czujniki ruchu mają być 360 stopni i czy wymagane są mikrofalowe czujniki – Poz. Kosztorysowa nr.: 210.

Odpowiedź: Tak, czujniki ruchu mają być 360 stopni, jeśli chodzi o czujniki oświetleniowe wymagane są tylko PIR, jeśli chodzi o czujniki alarmowe wymagane są dualne (wraz z mikrofalowymi).

Pytanie nr 2. Poz. Kosztorysowa nr.: 310 naświetlacz 19 W - nie ma takiego w sprzedaży (w takiej mocy nie występuje)

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał naświetlacza LED 25W.

Pytanie nr 3. Poz. Kosztorysowa nr.: 320. Oprawa Led czy to oprawa jest do podświetlenia obiektów sportowych, np. Sala Gimnastyczna, czy jest to lampa na sufit do sali lekcyjnej.

Odpowiedź: Poz. Kosztorysowa nr 320. – należy przyjąć oprawę zgodnie z projektem rys. E1.

Pytanie nr 4. Poz. Kosztorysowa nr.: 340, 350 - oprawa awaryjna jaka bateria 1-2-3 godzinna. (brak informacji)

Odpowiedź: Oprawa awaryjna z baterią 1h – zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5. Poz. Kosztorysowa nr.: 510- co wchodzi w nazwę ZESTAW GNIAZD ???

Odpowiedź: Zestaw gniazd opisany w projekcie technicznym branży elektrycznej, pkt 3 instalacje elektryczne poz. 3.6 Instalacja gniazd 230V i obwodów trójfazowych str. 10 oraz na rysunkach E4, E5 i E6.

Pytanie nr 6. Poz. Kosztorysowa nr.: 430 - czy rozdzielnica elektryczna jest na całość obiektu ??? czy tylko na jakąś część (brak informacji czy to jest RG czy RO)

Odpowiedź: Poz. Kosztorysowa nr 430 dotyczy wszystkich tablic i rozdzielnic zaprojektowanych w obiekcie, zgodnie z opisem pkt 3 poz. 3.3 str. 9 i rys. E12 do E31.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sekretarz Powiatu

/-/ Tomasz Dolata