

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice – Gmina Kaliska” wpłynęły pytania:

1. Prosimy o podanie KR dla mieszanek mineralno bitumicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż KR dla mieszanek mineralno bitumicznych to KR3.

2. Prosimy o potwierdzenie , że do realizacji remontu nawierzchni należy zastosować grubości mma pokazane na przekroju konstrukcyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż grubości nawierzchni należy zastosować zgodnie z załączonym przekrojem, tj. warstwa wiążąca o grubości min. 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

3. Prosimy o zamieszczenie SST dla mieszanek mineralno bitumicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada SST. Mieszanki należy wykonać zgodnie z 00WT – 2 2014 – część I Mieszanki mineralno – asfaltowe.