

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

STAROSTWO POWIATOWE  
w DĘBICY  
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28  
-6-

**Gazownia w Dębicy**  
ul. Drogowców 9, 39-200 Dębica  
tel. 17 864 30 60

**ARCHIKOM**  
**Biuro Projektowe**  
**mgr inż. Bogusław Czarnik**  
**Ul. Parkowa 1**  
**39-200 Dębica**

Wasz znak:

Nasz znak: PSG/JA.0022.763B.1344.21

Dębica, 29-07-2021r.

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. Pow.-Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka na dz. 708, w miejscowości Róża na dz. 1833, w km 0+000-2+595.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Gazownia w Dębicy, uzgadnia przebudowę drogi z następującymi uwagami:

1. W przedmiotowym terenie istnieją gazociągi średniego ciśnienia.
2. Krawężniki oraz obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5m od osi gazociągu.
3. Przykrycie gazociągu winno zostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0m do powierzchni utwardzonej oraz do dolnej warstwy podbudowy min 0,5m. Ponadto należy zachować odległość pionową między górną tworzącą gazociągu/rury ochronnej, a rzędną dna rowu przydrożnego min 0,5m w przypadku utwardzonego dna rowu i min 1m w przypadku nieutwardzonego dna rowu.
4. W sytuacji naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.
5. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wykonać w sposób podany w §144 i 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003-poz.401).Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Dębicy, którego należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia prac, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu prac w rejonie gazociągu.
6. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż.  Czarnik

7. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na każdorazowe nieodpłatne wejście i udostępnienie terenu w przypadku wystąpienia awarii, prac eksploatacyjnych i remontu sieci gazowej.

STAROSTWO POWIATOWE  
w DĘBICY  
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28

8. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem lub braku możliwości spełnienia choćby jednego z warunków określonych w pkt. 2-4, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy gazociągu na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącego gazociągu.
9. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączki wężowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
10. W ślad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 29-07-2023r.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Dębicy

Wiesław Filip

Otrzymują:

- ① Adresat  
2. A/a

Obowiązek informacyjny RODO:

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Specjalista ds. Technicznych

Danuta Tokarczyk

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Bogusław Czarnik