

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania EZP/316/2022 na „Robotę budowlaną polegającą na przebudowie (po trasie) przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 10 w Wejherowie wykonanego w technologii kanałowej średnicy DN50 na preizolowane średnicy 2xDN100/200(225) oraz 2xDN65/140(160)”.**

Informuję, że w dniu 28.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Po czyjej stronie są koszty związane z odwodnieniem i ponownym nawodnieniem sieci?*

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe koszty są po stronie Zamawiającego.

2. *Prosimy o załączenie uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami terenu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że właściciel terenu został poinformowany o planowanych pracach i nie wniósł do nich zastrzeżeń. W zakresie uzgodnień z gestorami sieci zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2.10 Wykonawca winien: *powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie o rozpoczęciu prac.*

3. *Czy zawory preizolowane mają być pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem?*

**Odpowiedź:**

Zawory preizolowane mają być pełnoprzelotowe.

4. *Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt organizacji ruchu oraz decyzję pozwalającą na lokalizację sieci ciepłowniczej w działce drogowej?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiotowych uzgodnień oraz decyzji, ich uzyskanie leży w gestii Wykonawcy (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5).

5. *Po czyjej stronie są opłaty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 1.3.14 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał  
zakładowy: 44 821 000 PLN.

*Opis*



Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie miasta Wejherowo stosownych dokumentów oraz wszelkich opłat odnośnie czasowego zajęcia pasa drogowego na czas trwania prac związanych z prowadzeniem przedmiotowych robót.

6. Proszę o informację czy kanały ciepłownicze należy zdemontować również poza trasą projektowanej sieci ciepłowniczej?

**Odpowiedź:**

Tak, kanały ciepłownicze należy zdemontować również poza trasą projektowanej sieci ciepłowniczej tj. na przedmiotowej działce objętej przedmiotem zamówienia.

7. Czy kanały ciepłownicze należy zdemontować w całości (ściany boczne, dno oraz pokrywa górna)?

**Odpowiedź:**

Tak, kanały ciepłownicze należy zdemontować w całości.

8. Czy do czasu przebudowy przyłącza ciepłowniczego zostanie usunięty wodociąg DN 150, który zgodnie z profilem jest w kolizji z projektowaną siecią ciepłowniczą?

**Odpowiedź:**

Nie, przedmiotowy wodociąg DN 150 nie zostanie usunięty do czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać poniżej sieci wodociągowej DN 150. Ewentualne usunięcie przedmiotowego wodociągu leży w gestii UM Wejherowo.

9. Proszę o potwierdzenie, że rury preizolowane zasilające oraz powrotne mają być w izolacji standard.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze Specyfikacją materiałową (pkt. 3 OPZ załącznika nr 1 do SWZ) rury preizolowane zasilające oraz powrotne winny być w izolacji Standard i Plus – DN 100(200) i DN 100(225). Ponadto zgodnie z pkt. 1.4 OPZ instalacja alarmowa winna być typu: Impuls.

10. Czy rury preizolowane mają być ze szwem czy bez szwu?

**Odpowiedź:**

Rury preizolowane mają być bez szwu.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI  
Główny Księgowy

  
Dorota Małkowska

PROKURENT SPÓŁKI  
DIREKTOR ROZWOJU

  
mgr inż. Piotr Surma

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 44 821 000 PLN.

SI. SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA  
KIEROWNIK

Dział Organizacji Kontraktów Zakupowych

  
mgr Ewa Nosowska-Wichert