



**LEGENDA:**

Rura stal bez szwu - dn 100 (114,3x3,6)  
Stal min. L265N wg PN-EN ISO 3183:2013-05

Rura stal bez szwu - dn 65 (76.1 x 2.9)  
Stal min. L265N wg PN-EN ISO 3183:2013-05

Inwestor: GMINA ZAWOJA - URZĄD GMINY ZAWOJA Zawoja 1307 34-222 Zawoja	Lokalizacja: Zawoja 2000	
Tytuł rys.: Schemat rozwinięcia instalacji gazowej	Skala: 1:50	Nr rys.: 4
Obiekt: Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku oświaty wraz z odcięciem od budynku do zespołu redukcji-pro-pomiarowego, ul. nr 2453/2, 191/75, 1919/2, 1919/3 obr. Zawoja, gmin. Zawoja.	Data: Grudzień 2020	
	Branża: Sanitarna	
Projektant: mgr inż. Michał Nieć nr ewid.: MAP/0592/PWBS/16	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Ślusarz nr ewid.: MAP/0610/PBS/16	Podpis:	