




kier. ul: Kota Filemona

kier. ul: Dobra



PCE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowieckie 1-5
tel. (42) 675 10 00, fax. (46) 854 52 02
-16-

Układ pomiarowy istniejący



ZATACZAM DO UZGODNIENIA
BR 1121/2023/4

Wycena Majątek Sieciowego
Nadulski

Oznaczenia:



- proj. oprawa LED 54W - klasa ochronności II



- proj. sieć oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2x25mm²

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C

Obiekt:			
Projekt wykonawczy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul: Kota Filemona ul: Dobra			
Inwestor: Gmina Puszcza Mariańska			
Nazwa rysunku:			
Schemat ideowy zasilania			
Projektował:	tech. Bogusław Domeradzki upr. 31/83 S-kce	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Lechosław Piotrowski upr. 82/81 S-kce	Podpis:	
Data:	06.2023.	Skala:	Nr rysunku:
			2