

Legenda:

— — — – instalacja zimnej wody (z rur i kształtek PEX-Al lub PP)

—·—·—·— – instalacja ciepłej wody (z rur i kształtek PEX-Al lub PP)

—··—··—·· – instalacja cyrkulacji (z rur i kształtek PEX-Al lub PP)

—···—···—··· – instalacja p.poż. (z rur i kształtek stal ocynk)

PC – pompa ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. wyposażona w zasobnik 200l i grzałkę elk.
COP 3.6/3.3 ErPA+; całk. moc grzewcza (PC+grzałka) 4kW, śred. moc grzewcza 2kW; zasilanie 230V/50Hz

HP Ø25 – hydrant wewnętrzny HP25 ø25 i wydaj. 1,0l/s z miejscem na gaśnicę

Uwaga!

Główny przewód inst. z.w. zasilający nową część przedszkola należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej.
Główny przewód inst. p.poż. zasilający nową część przedszkola należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz cyrkulacji należy prowadzić w posdzce i bruzdach ściennych.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz cyrkulacji należy układać w termoizolacji.
Przewody inst. p.poż. należy prowadzić bruzdach ściennych i w przestrzeni międzystropowej.

temat:	Rozbudowa istniejącego przedszkola.		
inwestor:	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo		
lokalizacja:	miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616		
branża:	sanitarna	data	grudzień 2022
opracował:		nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. Leszek Kołodziej	WKP/0348/POOS/12	
	mgr inż. Paweł Żukow		
treść rysunku:	Rzut przyziemia - instalacja z.w.,c.w.u.,p.poż.	nr rysunku: S1	skala 1 : 100