



Parametry instalacji c.o. 80/60C, 70/55C i 45/35C.

LEGENDA:

- inst. c.o. i c.t. — zasilenie grzejników i rozdzielaczy ogrzew. podłogowego oraz nagrzewnicy wodnej w centrali (rury i kształtki miedziane układane w termoizolacji)
- — — inst. c.o. i c.t. — powrót z grzejników i rozdzielaczy ogrzew. podłogowego oraz nagrzewnicy wodnej w centrali (rury i kształtki miedziane układane w termoizolacji)
- — — — inst. c.o. — zasilanie obiegów grzewczych ogrzew. podłogowego (rury i kształtki PEX ø16x2 układane w termoizolacji)
- — — — inst. c.o. — powrót z obiegów grzewczych ogrzew. podłogowego (rury i kształtki PEX ø16x2 układane w termoizolacji)

- grzejnik płytowy typu CV22/600/1200 + osłona grzejnikowa
- obieg grzewczy ogrzew. podłogowego systemu układany w formie meandru lub pętli z rur PEX ø16x2

R1-3 — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem pompowym wraz z autmatyką zamontowany w szafce podtynkowej

- Ⓟ1-Ⓟ3 — piony główne instalacji c.o.
- Ⓟ4 — piony główne instalacji c.t.

| | | | |
|--|--|------------------|---------|
| | | | |
| nazwa: Rozbudowa istniejącego przedszkola. | | | |
| inwestor: Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo | | | |
| lokalizacja: miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo ul. Łąkowa 66, nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616 | | | |
| branża: sanitarna | data: grudzień 2022 | | |
| | opracował: inż. inżynier | | |
| | opracowanie budowlane w specjalności sanitarną do projektowania bez ograniczeń | | |
| | mgr inż. Zygmunt Maniałyk | | |
| | opracowanie budowlane w specjalności sanitarną do projektowania bez ograniczeń | | |
| mgr inż. Leszek Kołodziej | | WKP/0348/POCS/12 | |
| mgr inż. Paweł Żukow | | | |
| | | | |
| | | | |
| Rzut przyziemia | | nr projektu | skala |
| - instalacja c.o. | | S9 | 1 : 100 |