



## GMINA MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345, REGON:871118566

tel. 056 683 54 10 do 13, fax 0 56 683 54 15

[www.golub-dobrzyn.pl](http://www.golub-dobrzyn.pl), e-mail: [um@golub-dobrzyn.pl](mailto:um@golub-dobrzyn.pl)

Golub-Dobrzyń, dnia 31.10.2024 r.

Znak sprawy: WI.271.6.2024

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: *Zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Przebudowa ulicy Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o nr 110617C (0+000,00 km - 0+369,96 km) w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej" Ogłoszenie nr 2024/BZP 00561082/01 z dnia 2024-10-23*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach 28-29.10.2024 r.:

1. Proszę o sprecyzowanie, czy oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej czy grubowarstwowej. Materiały chemoutwardzalne stosuje się do oznakowania grubowarstwowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania oznakowania grubowarstwowego.**

2. Proszę o informację, czy dopuszczalne jest stosowanie słupków o średnicy 60mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź: Nie, do złożenia kosztorysu ofertowego zobowiązany będzie Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.**

4. W nawiązaniu do §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych zwracamy się z zapytaniem czy kosztorys wskazany w przywołanym paragrafie ma zostać przygotowany przez Wykonawcę w formie kosztorysu szczegółowego (zawierającego m.in. KNR, kalkulacja indywidualna, analogia, tabela elementów scalonych itp.)?

**Odpowiedź: Zamawiający zaleca, aby kosztorys, o którym mowa w §3 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, był opracowany na podstawie załącznika nr 3 do SWZ.**

5. W nawiązaniu do §12 ust. 11 projektowanych postanowień umownych prosimy o zmianę terminu na wniesieniu uwag Zamawiającego wobec umowy podwykonawczej z 14 dni na 7 dni. Zgoda Zamawiającego na przedstawioną propozycję umowy z Podwykonawcą jest warunkiem koniecznym do możliwości wprowadzenia oraz rozpoczęcia prac przez Podwykonawcę. Skrócony termin akceptacji umowy przez Zamawiającego do 7 dni spowoduje możliwość szybszego



## **GMINA MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ**

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345, REGON:871118566

tel. 056 683 54 10 do 13, fax 0 56 683 54 15

[www.golub-dobrzyn.pl](http://www.golub-dobrzyn.pl), e-mail: [um@golub-dobrzyn.pl](mailto:um@golub-dobrzyn.pl)

---

podpisania umowy podwykonawczej, rozpoczęcia prac jak również płynniejszej realizacji przez Podwykonawców zadań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa § 12 ust. 11 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, z 14 dni na 10 dni.**

6. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?

**Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić i uzyskać w imieniu inwestora decyzję na wycinkę drzew wskazanych w dokumentacji projektowej.**

7. Czy Zamawiający wymaga wykonania warstwę z mieszanki związanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm?

**Odpowiedź: Należy przewidzieć wykonanie warstwy stabilizacji z mieszanki związanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm.**

8. Czy Zamawiające wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa wapiennego jako warstwę podbudowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

9. Proszę o wskazanie miejsce gdzie należy dostarczyć materiały rozbiórkowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 18 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania, jeśli tak stwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Materiały te stanowią własność Zamawiającego i winny zostać przetransportowane w miejsce przez niego wskazane w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy. Za transport materiałów odpowiada Wykonawca. Wywóz materiałów powinien odbywać się sukcesywnie na koszt Wykonawcy.**