



EKODROM Sp. z o.o.
16-300 Augustów
ul. Mirabelki 25
NIP 846 166 16 89

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WILGOTNOŚCI NATURALNEJ

Data opracowania	2022-12-14						
Nazwa i adres Klienta	DROMOBUD Sp. z o.o. 15-111 Białystok ul.Al.1000-lecia Państwa Polskiego 4/310						
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej ul. Zajazd w m. Fasty						
Identyfikacja metody	wg PN-88/B-04481						
Miejsce pobrania (otwór)	1						
Rodzaj gruntu	πp						
Głębokość pobrania (m)	2,2						

Masa naczynka z gruntem wilgotnym [g]	57,4						
Masa naczynka z gruntem suchym [g]	51,44						
Masa naczynka pustego [g]	24,5						
Masa wody w próbce [g]	5,96						
Masa szkieletu gruntowego [g]	26,94						
Wilgotność [%]	22,12						