



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel.: (41) 252 62 63, faks: (41) 252 63 62
Email: skarżysko.os.@pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej
Władysława Borkowskiego 4
STARACHOWICE

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.05.2017r.

RIII/RM/ZS/222/...74270...../17

Gmina Starachowice
27-200 Starachowice
ul. Radomska 45

Warunki nr o16/2017 dla budowy oświetlenia drogowego.

1. **Lokalizacja:** ulice Żytnia w Starachowicach.
2. **Miejsce przyłączenia:** **istniejący słup nr 6 linii napowietrznej nN z istniejącym przewodem oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji 15/0,4kV Żytnia.**
3. a) **Miejsce dostarczania energii elektrycznej:** **zaciski podstaw bezpiecznikowych przelicznikowych w skrzyni nN w w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku układu pomiarowo-rozliczeniowego na oświetleniu drogowym.**
b) **Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:**
- **własność Podmiotu Przyłączanego: dobudowany odcinek linii napowietrznej oświetlenia przy ulicy Żytniej.**
4. **Moc przyłączeniowa - 1kW.**
5. **Moc umowna - 0,9kW.**
6. **Rodzaj sieci oświetlenia drogowego : napowietrzna.**
7. **Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: bez zmian.**
8. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: W pręcie od słupa nr 6 do słupa nr 7 w obwodzie j.w. dowiesić przewód oświetlenia AsxSn o przekroju min. 2x25 mm². Od słupa nr 7 dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego. Zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu oświetlenia oraz przedlicznikowe w stacji Żytnia dobrać do obciążenia. Sieć oświetlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie oświetlenia drogowego powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.**
9. **Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejący w stacji Żytnia.**
10. **Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejący – bezpośredni , 3-fazowy.**

11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **stacji Żytunia o wartości wynikającej z obliczeń projektowych.**
12. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - rezerwa mocy przyłączeniowej do zaprojektowania budowy oświetlenia - **0,1kW** ;
 - Istniejąca moc oświetlenia w obwodzie Łączna- **0,4kW**;
 - Istniejąca moc oświetlenia w obwodzie Smugowa- **0,5kW**;
 - **w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej na etapie obliczeń projektowych, przed realizacją inwestycji należy zwrócić się do RE Skarżysko z pismem wraz z załączonym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia;**
 - warunki przyłączenia są **ważne 2 lata** od daty ich doręczenia;
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 252 64 39.

15. Uwagi dodatkowe:

Opracować dokumentację projektową zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodnić ją w RE Skarżysko oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Starachowice.

Przyłączenie dobudowanych odcinków linii oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- a) **pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;**
- b) **aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).**

PGE
Oddział S.
Rejon Ener.
Wydział M.
Kierownik
Piotr Pietruski



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel.: (41) 252 62 63, faks: (41) 252 63 62
Email: skarżysko.os.@pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.05.2017r.

RIII/RM/ZS/222/...7437a.../17

Gmina Starachowice
27-200 Starachowice
ul. Radomska 45

Warunki nr o18/2017 dla budowy oświetlenia drogowego.

1. **Lokalizacja:** ulica Żytnia w Starachowicach.
2. **Miejsce przyłączenia:** istniejący słup nr 15 w obwodzie 4 Smugowa linii napowietrznej nN z istniejącym przewodem oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji 15/0,4kV Lubianka 2.
3. a) **Miejsce dostarczania energii elektrycznej:** zaciski podstaw bezpiecznikowych przelicznikowych w skrzyni nN w w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku układu pomiarowo-rozliczeniowego na oświetleniu drogowym.
b) **Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:**
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **dobudowany odcinek linii napowietrznej oświetlenia przy ulicy Żytniej.**
4. **Moc przyłączeniowa - 4kW.**
5. **Moc umowna - 3,6kW.**
6. **Rodzaj sieci oświetlenia drogowego : napowietrzna.**
7. **Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: bez zmian.**
8. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Od słupa nr 15 w obwodzie j.w. dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego. Zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu oświetlenia oraz przedlicznikowe w stacji Lubianka 2 dobrać do obciążenia. Sieć oświetlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie oświetlenia drogowego powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i ogromowej.**
9. **Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejący w stacji Lubianka 2.**
10. **Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejący – bezpośredni, 3-fazowy.**

11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **stacji Lubianka 2 o wartości wynikającej z obliczeń projektowych.**
12. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - rezerwa mocy przyłączeniowej do zaprojektowania budowy oświetlenia - **0,4kW** ;
 - Istniejąca moc oświetlenia w obwodzie Smugowa - **0,5kW**;
 - **w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej na etapie obliczeń projektowych, przed realizacją inwestycji należy zwrócić się do RE Skarżysko z pismem wraz z załączonym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia;**
 - warunki przyłączenia **są ważne 2 lata** od daty ich doręczenia;
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 252 64 39.
15. Uwagi dodatkowe:

Opracować dokumentację projektową zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodnić ją w RE Skarżysko oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Starachowice.

Przyłączenie dobudowanych odcinków linii oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 - a) **pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;**
 - b) **aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).**

..... Oddział Miejski, Miejska
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Inżynierii Ściekowej

.....
Piotr Piłkusiński

GK.6630.115.2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

PROTOKÓŁ z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w **Starostwie Powiatowym w Starachowicach**
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 z późn. zm,) w formie :

- a) zebrania zainteresowanych podmiotów
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: **m. Starachowice:**



- obr. 03, dz. 391/2, 1350, 1352
- obr. 04 dz. 2604/8

Przedmiot narady: Linie napowietrzne NN

Wnioskodawca: **Zakład Projektowo-Usługowy, Jarosław Dolatowski, ul. Radomska 29
pok. 324, 27-200 Starachowice**

Wniosek z dnia: **22-06-2017r.**

Uwagi, zastrzeżenia przedstawicieli branżowych do uzgadnianego projektu.

Lp.	Branża	Instytucja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Energetyka Ciepła	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8			
		CELSIUM Sp. z o.o. ul.11-go Listopada 7 26-110 Skarżysko-Kamienna			
2.	Telekomunikacja	Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź			
3.	Gazownictwo	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 2 O/Tarnów RDG Starachowice ul. Piłsudskiego 99	Waldemar Chodźwał	26.06 2017	
4.	Gazownictwo (wysokoprężne)	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 01-224 Warszawa ul.Kasprzaka 250/ W-wa RDG ul.Radomska 17, 27- 100 Hża			
5.		PGE O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny 26-110 Skarżysko - Kam. ul.Rejowska 95	Maciej Szwabe	26.06.2017r.	

	Elektroenergetyka	PGE O/Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kopernika 53			
6.	Wodociągi i kanalizacja	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 27-200 Starachowice ul. Iglasta 5	<i>Usygn</i> <i>Dochwała</i>	<i>26.06</i> <i>2017.</i>	<i>U</i>
		Urząd Gminy Pawłów			
		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Cicha 8			
		Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny Brzezie 85a, 27-225 Pawłów			
7.	Kanalizacja deszczowa	UM w Starachowicach ul. Radomska 45 27-200 St-ce			
8.	Drogownictwo	UM w Starachowicach Wydz. Gosp. i Ochr.Środ.	<i>Urząd</i> <i>Starachowice</i>	<i>26.06</i> <i>2017.</i>	<i>U</i>
		Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 25-734 ul. Jagiellońska 72			
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce 25-950 ul. Paderewskiego 43/45			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15	<i>Urząd</i> <i>Starachowice</i>	<i>26.06</i> <i>2017</i>	<i>U</i>
		Gmina Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock			
9.	-kan. sanit , deszcz.; -wodociągi, -elektroenergetyka, -gazownictwo, -telekomunikacja,	MAN BUS Sp. z o.o. ul.1-go Maja 12			
10.	Telekomunikacja (światłowody)	NETIA Telekom S.A. 02-822 Warszawa ul.Poleczki 13			
		Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	<i>Kontak</i> <i>Gabon</i>	<i>26.06</i> <i>2017.</i>	<i>U</i>
11.	Kanal.sanit.,deszcz. - wodociągi, elektroenergetyka - gazownictwo, - telekomunikacja	S.S.E Starachowice Eko-Media Sp. z o.o. ul.Radomska 29			
12.		Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Starachowicach ul.Majówka 21a			

13.		Zakład Gospodarki Komunalnej Brody, ul. S. Staszica 3 27-230 Brody			
14.		Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Kościelna 30 27-200 Starachowice			
15.	Lasy	Nadleśnictwo Starachowice ul. Pileckiego 14D 27-200 Starachowice			
		Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna, ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
16.	PKP	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 10			
17.	Spółdzielnie mieszkaniowe	Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wojska Polskiego 9, 27-200 Starachowice			
18.	Prokuratura Wojewódzka	ul. Adama Mickiewicza 7, 25-352 Kielce			

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

12

Należy wykonać doposaż lokalizacji za pomocą
własnej ekipy z pełną dyspozycją
Na tym protokół zakończono



2017-06-26

Amelona Paul S
Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Gospodarki Komunalnej
.. Drogi i Ochrony Środowiska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

INSPEKTOR

inż. Tomasz Szafarczyk

