



Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Poprawa atrakcyjności zamieszkania – adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny”.

W dniu 29.03.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostały złożone zapytanie nr 9 o następującej treści:

Dotyczy zadania nr 1:

- 1. W dokumentacji brak szczegółów wpięcia się do istniejących sieci - prosimy o uzupełnienie.*
- 2. W dokumentacji brak opisu odwodnienia liniowego - prosimy o uzupełnienie.*
- 3. W nawiązaniu do odpowiedzi Ad.2. na zapytania nr 2 prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rysunki zbrojenia płyty betonowej gr. 35 cm, na której zakotwione będą ściany murów oporowych. Ze względów konstrukcyjnych zbrojenie to jest niezbędne. Na rys. AT09 i AT10 płyta oznaczona jest jako żelbetowa a nie betonowa.*
- 4. Czy płyta betonowa nawierzchniowa gr. 12 cm mogłaby być zbrojona zbrojeniem rozsiąnym np. w ilości 25 kg/m³ zamiast zbrojenia tylko dołem z siatek fi 6 o oczkach 15x15 cm. Ze względów konstrukcyjnych płyta ta posiadałaby lepsze parametry wytrzymałościowe.*
- 5. Prosimy o uzupełnienie rysunku KT-16 dot. muru oporowego M4 o szczegół i zbrojenie koniecznej do wykonania ze względów konstrukcyjnych ławy fundamentowej.*
- 6. Wylewka betonowa gr. 8 cm wskazana na przekrojach jako szlifowana bez dodatku zbrojenia rozproszonego będzie wylewką nietrwałą ulegającą z biegiem czasu destrukcji. Proponujemy wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem rozsiąnym w ilości np. 20kg/m³ o grubości 10 cm zatartej na gładko.*
- 7. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy rysunkami przekrojów przez budynek - inne przekroje w projekcie arch-bud. a inne w projekcie technicznym.*

Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania niezbędne do dokonania wyceny a później do realizacji inwestycji.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. Sieci i instalacje zewnętrzne są przedmiotem odrębnego opracowania.

Ad.2. W dokumentacji postępowania są załączone dokumentacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Wyłącznie kanalizacja sanitarna wpinana jest do istniejącej sieci. Kanalizacja deszczowa i wodociągowa wpinana będzie do zaprojektowanych instalacji. Odwodnienie liniowe betonowe, beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego pokrywa - stal ocynkowana 1 mm, klasa wytrzymałości A15 - nacisk do 1,5 tony, długość wg rysunków dokumentacji projektowej.

Ad.3. Rysunki o których mowa w pytaniu, znajdują się w części konstrukcyjnej projektu technicznego odpowiednio numery: KT10b; KT10c.

Ad.4. Płytę betonową należy wykonać zgodnie zamieszczoną dokumentacją.

Ad.5. W ocenie projektanta przekazana dokumentacja projektowa jest kompletna, a na jej podstawie można wycenić oraz wykonać przedmiotowe elementy.

Ad.6. W ocenie projektanta przekazana dokumentacja projektowa jest kompletna, a na jej podstawie można wycenić oraz wykonać przedmiotowe elementy, wszelkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach konstrukcyjnych mogą być przyjęte na etapie budowy obiektu na podstawie rysunków warsztatowych przedstawionych przez wykonawcę konstruktorowi.

Ad.7. Jako podstawę wyceny należy brać pod uwagę projekt techniczny, projekt architektoniczno budowlany zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (§ 21 ust.1;2) zawiera informacje ogólne charakterystyczne dla projektowanego obiektu, natomiast projekt techniczny jest jego uszczegółowieniem.